



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF FORMU

STERİLİZASYON

24.01.2025

Alımın Adı/Numarası	1 KALEM MALZEME	546-014.
Son Teklif Verme Tarihi	13.02.2025	Saat : 12:00

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon,Faks Numarası,e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Marka/Model
1.	su tankı 2 tonluk	adet	2			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

FİRMA VERGİ NO:

.../...../2025

Adı-SOYADI/Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.

2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

3. Tekliflerin geçerlilik süresi (20) yirmi takvim günü olacaktır.

4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb[1] ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

5. TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRMEK ZORUNLUDUR.

Ek : İdari Şartname/Diğer Hususlar
Teknik Şartname

İsmail YONCA
D. Temin Görevlisi
0(362)3121919(8116)

İletişim Bilgileri

Telefon : (362)3121919

Dahili 8116-8138-8117-8123

e-posta : omudissat@omu.edu.tr

faks : 0362 457 69 29

SU DEPOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Su deposu 2 (iki) tonluk olacak
- Genişlik azami 115 cm olacak
- Yükseklik azami 225 cm olacak
- Su giriş çıkış rekorlu bağlantıya uygun şekilde olacak
- Müdahale kapağı olacak
- Polietilen malzemeden imal edilmiş olup, dışı mavi renkte içi beyaz renkte olacaktır.
- Su deposu en az iki yıl üretici garantisinde olacaktır.
- Kokusuz ve hijyenik Su ile kolay temizlenebilir olmalıdır.
- Güneş ışığı ve darbelere dayanıklı olmalıdır.
- Dik silindirik , mono blok olmalıdır. Kaynak ve perçinli olmamalıdır.

Tolga ATALAR

