



T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı



Sayı : 68380559-804.01-E.26994  
Konu : Teklif Mektubu Hk.

05/12/2019

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Bafra İşletme Fakültesinde bulunan asansörlerde kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler, ekteki Teknik Şartnameye uygun olarak, 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır.

İdari/Teknik şartnamede istenilen, söz konusu mal/hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizi 06/12/2019 günü saat 17.00'e kadar elden veya (0362) 457 60 39 nolu faksula ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır

İç Mimar Barış ALKUR  
Daire Başkanı V.

Sr	İşin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	KDV Hariç Toplam Tutar
1	Asansör için Mavi Etiket Alımı	2 Adet		

İDARİ ŞARTNAME

1. Teklif Mektuplarının imzalanarak kaşelenmesi zorunludur.
2. KDV Hariç fiyat teklif edilecek ve teklif mektuplarında KDV oranı ile KDV'nin hariç olduğu belirtilecektir.
3. Teklif geçerlilik süresi en az 30 (otuz) gün olmalıdır.
4. Teklif ile ilgili olarak yapılacak her türlü yazışmalarda faks ve elektronik ortamda yapılan tebligatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi gereğince tebliğ yerine geçerlidir.
5. Taahhüdün tamamının ifasına müteakip düzenlenecek Denetim, Muayene ve Kabul Raporuna istinaden kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılacaktır.
6. Sipariş müteakip 15 (onbeş) gün içinde malzemeler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan Genel Depoya teslim edilecektir.
7. İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek alımı iptal etmekte serbesttir. Ayrıca Birim Fiyat Tekliflerinde bazı kalemlerin alımından vazgeçebilir. İdare bütün kalemlerin reddedilmesi veya bazı kalemlerin alımından vazgeçmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
8. Bu alımın tamamına teklif verilecektir.
9. TEKLİFLER NAKLIYE DAHİL DEPO TESLİMİ FİYAT VERİLECEKTİR.
10. Bu alım Üniversitemizim <http://www.omu.edu.tr/tr/dogrudan-temin> adresinde ilan edilmiştir.

Ek: Teknik Şartname

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası İdari Birimler

Telefon: (362) 457 60 66 Faks: (362) 457 60 39

Elektronik Ağ: <http://www.omu.edu.tr/>

Kep Adresi: [omu@hs01.kep.tr](mailto:omu@hs01.kep.tr)

İlknur BEDİR

[ilknur.bedir@omu.edu.tr](mailto:ilknur.bedir@omu.edu.tr) Tel:

312 19 19 Dahili : 1781

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.

Evrak teyidi <https://ebysorgu.omu.edu.tr> adresinden 8LT9-GH8Y-0PIG kodu ile yapılabilir.

**İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ VE BAFRA İŞLETME FAKÜLTESİ'NDE BULUNAN TOPLAM 2 ADET ASANSÖRE MAVİ ETİKET ALINMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Bafra İşletme Fakültesi'nde bulunan beyan yükü, tipi ve kat sayısı aşağıdaki tabloda verilen asansörlere mavi etiket alınacaktır. Asansörlerin periyodik kontrol raporları ektedir. Sözleşme imzalandığı günden itibaren 60 gün içinde asansörlere mavi etiket alınması gerekmektedir. Aksi takdirde yüklenici firmadan kaynaklanan gecikmelerde her geçen gün için 100 tl idari para cezası kesilecektir.

BİRİM	TİPİ	KG / BEYAN HIZI / KİŞİ SAYISI	KAT / DURAK	YÜK TÜRÜ	ASANSÖR KİMLİK NO	ETİKET VERİLİŞ TARİHİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	Hidrolik	450 Kg / 0,63 M/S / 6 Kişilik	4/5	İnsan	d0f6ec45-c507-4dfc-a2a0-041730f11cbd	19.08.2019
BAFRA İŞLETME FAKÜLTESİ	Elektrikli	800 Kg / 1 M/S / 10 Kişilik	3/3	İnsan	104028709/03	24.09.2019

Ek 1: 2sf İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi d0f6ec45-c507-4dfc-a2a0-041730f11cbd nolu asansör periyodik kontrol raporu

Ek 2: 1sf Bafra İşletme Fakültesi 104028709/03 nolu asansör periyodik kontrol raporu

İbrahim ÖZÜİSÇİ  
End. Elektronik  
Teknikeri

Osman Fatih KALEKÇİ  
Elektrik Mühendisi

## ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU

artibel

ARTİBEL BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Alsancak Mah. 2066 Sok. No:1/1 Etimesgut / ANKARA

ATAKUM BELEDİYESİ-Mimar Sinan Mah. İsmet İnönü Bul. No:114  
Atakum/Samsun

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI:	RAPOR NO / RAPOR DÜZELTME NO	PERİYODİK KONTROL TARİHİ	TAKİP KONTROLÜ SIRALAMASI VE KONTROL TARİHİ
d0f6ec45-c507-4dfc-a2a0-041730f11cbd	2019/d0f6ec45-c507-4dfc-a2a0-041730f11cbd	19.08.2019	

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü ATAKUM BELEDİYESİ adına ARTİBEL BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

## ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ	: X	İNSAN		YÜK		ASANSÖR TİPİ	:	HİDROLİK		ELEKTRİKLİ					
MONTAJ YILI	:	2011				SEYİR MESAFESİ	:	12							
ASANSÖR SERİ NO	:	-				MAK. MOT. SERİ NO	:	KLEEMANN							
BEYAN YÜKÜ (kg)	:	450	kg	/	6	KİŞİ	:	4	/	5					
STANDARD/STANDARDLAR	:					KAT VE DURAK SAYISI	:								
BEYAN HIZI (m/sn)	:		0,5	X	0,63			1		1,6	2		2,5		DİĞER
ADRES	:	19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER İKTİSADİ BİLİMLER VE İDARİ YÖKSEK OKUL (ADA:10997 PARSEL:1) KÖRFEZ MAH. OMU ATAKUM SAMSUN													

## BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI	:	DURMUŞ KOCABAŞ									
ADRESİ	:	19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER İKTİSADİ BİLİMLER VE İDARİ YÖKSEK OKUL (ADA:10997 PARSEL:1) KÖRFEZ MAH. OMU ATAKUM SAMSUN									
TELEFON NO	:	0535 792 08 15					E-POSTA ADRESİ	:	ibrahimozuisci@hotmail.com		

## YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVANI	:	SAMSUN KARADENİZ TRAFİK VE ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ									
ADRES	:	İSTASYON MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:104 İLKADIM/SAMSUN									
TELEFON VE FAKS NO	:	0362 446 52 22					E-POSTA	:	ismailozsemir@hotmail.com		
PERSONELİN ADI SOYADI	:	GÖREVİ									
TSE HYB	:	X	VAR		YOK	TSE HYB BELGE NUMARASI	:	55-HYB-2607			

## BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME	:	X	VAR		YOK	TARİHİ VE SÜRESİ	:	31.12.2019		
----------	---	---	-----	--	-----	------------------	---	------------	--	--

## REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVANI	:										
ADRES	:										
TELEFON VE FAKS NO	:						E-POSTA	:			
PERSONELİN ADI SOYADI	:	GÖREVİ									

## PERİYODİK / TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI	DÜZELTME SÜRESİ	BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ
<input type="checkbox"/> UYGUN	YOK	
<input type="checkbox"/> HAFİF KUSURLU	12 AY / (48 AY)*	
<input type="checkbox"/> KUSURLU	120 GÜN	
<input checked="" type="checkbox"/> GÜVENSİZ	60 GÜN	18.10.2019

\*KISALTIMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

## ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

- [S] Basınç sınırlama valfi, basınç tam yük basıncının %140'ında sınırlanacağı bir şekilde ayarlanmalıdır.
- [K] Kabin askı halat bağlantıları lastik takozları/yayları yenilenmelidir.
- [M] Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, tüm kuyuda, kabin kapısının tüm genişliği boyunca, kapıların çalışması için gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey oluşturmalıdır.
- [M] Makina mekanına giriş kapıları en az 0,6 m genişlikte ve en az 1,8 m yükseklikte olmalıdır.
- [M] Makina/makara dairesi giriş kapıları Makina /makara dairesi içine doğru açılmamalıdır.
- [M] Makina dairesi/mekanı depo olarak kullanılmamalıdır.
- [M] Makina dairesinde geçiş yolları üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalıdır.
- [M] Makina dairesinde, özellikle çalışma alanları üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalıdır.
- [M] Kuyu aydınlatma lambaları etanj tip olmalıdır.
- [K] Kabin tam kapalı tampon üzerine oturduğunda kabin altı ekipmanlarının kuyu dibine çarpması engellenmelidir.
- [M] Herhangi bir buton ile komşu duvar köşesi arasındaki mesafe, kat için en az 500 mm, kabin butonları için ise en az 400 mm olmalıdır. (TS EN 81-70 madde 5.4.2.5 Çizelge 2q)
- [M] Kamuya açık binalardaki (Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri (belediye kamu binaları ve benzeri), açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansörlerde tüm katlara hizmet eden (mevcut binalarda en az bir adet) engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.
- [M] Durak kumanda butonunun en üstteki butonun merkez hattı ile zemin seviyesi arasındaki azami mesafe 110 cm olmalıdır. (TS EN 81-70 Çizelge 2, o)
- [M] İmdat ve kapı butonlarının merkez hattı kabin tabanından en az 900 mm yüksekliğe yerleştirilmelidir. (TS EN 81-70 madde5.4.2.2 a)
- [M] (Varsa) Katlarda gösterge yön ışıkları çalışır hale getirilmelidir.
- [M] Makina mekanı/dolabı uygun şekilde havalandırılmalıdır.
- [M] Kuyu duvarları, tabanı ve tavanı yangına dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmalıdır.

## AÇIKLAMALAR

04.05.2018 TARİHLİ ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİNE GÖRE YUKARIDA (K) HARFİ İLE BİTEN MADDELER 60 GÜN İÇERİSİNDE, (S) HARFİ İLE BİTEN MADDELER 120 GÜN İÇERİSİNDE UYGUN HALE GETİRİLMELİDİR. (M) HARFİ İLE BİTEN MADDELER HAFİF KUSURLU OLUP 12/48 AY İÇERİSİNDE UYGUN HALE GETİRİLMELİDİR Uygunsuzlukların devamı için takip eden sayfalara bakınız

RAPOR ONAY TARİHİ	ADİ/SOYADI/ÜNVANI	MUAYENE ELEMANI	TEKNİK YÖNETİCİ
22.08.2019	İMZASI	Çağdaş ÖLMEZ	Dijital olarak imzalayan Buğra Murat KUTUCU

Tel: 0 312 244 27 84 - 244 27 85 Faks: 0 312 287 59 33 e-mail: asansor@artibel.com.tr

## EK-1 ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARIN DEVAMI



ARTIBEL BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL GÖZETİM VE  
EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.  
Alsancak Mah. 2066 Sok. No:1/1 Etimesgut / ANKARA



ATAKUM BELEDİYESİ-Mimar Sinan Mah. İsmet İnönü Bul. No:114  
Atakum/Samsun

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI:	RAPOR NO / RAPOR DÜZELTME NO	PERİYODİK KONTROL TARİHİ	TAKİP KONTROLÜ SIRALAMASI VE KONTROL TARİHİ
d0f6ec45-c507-4dfc-a2a0-041730f11cbd	2019/d0f6ec45-c507-4dfc-a2a0-041730f11cbd	19.08.2019	

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü ATAKUM BELEDİYESİ adına ARTIBEL BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

18	[K] Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatının çalışacağını gösteren bir deney kuyu dışından yapılabilir. TEST BAŞARISIZ
19	[S] Asansör, kabinin aşırı yüklenmesi durumunda, otomatik seviyeme dahil kabinin normal hareket geçmesini önleyen tertibat, beyan yükü, en az 75 kg olmak kaydıyla, % 10 dan fazla aşırsa devreye girecek şekilde ayarlanmalıdır.
20	[S] Kabin aşırı yüklendiğinde kullanıcılar kabin içindeki sesli ve görünür bir sinyal ile bilgilendirilmelidir. Motor gücüyle tahrik edilen otomatik kapılar tam olarak açılmalıdır. Elle çalışan kapılar kilitlenmemiş durumda kalmalıdır.
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

RAPOR ONAY TARİHİ	ADI/SOYADI/UNVANI	MUAYENE ELEMANI	TEKNİK YÖNETİCİ
22.08.2019	İMZASI	E-İMZALIDIR	E-İMZALIDIR

Tel: 0 312 244 27 84 FAX: 0 312 287 59 33 web: www.artibel.com.tr e-mail: asansor@artibel.com.tr



mmob  
makina mühendisleri odası

Dijital Ofisler, Yazılımlar  
SONER AKYILDIZ  
Etiler Zamanı Sok. No:141/2019 Etiler, Beşiktaş/İstanbul



Büyükcami Mahallesi Cami Kebri Caddesi No 1 Bahçe - SAMSUN

## ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU

MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:48 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR, E-Posta:akn@mno.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel:0850 495 9 666, Faks: 0 232 486 20 60

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI 104028709/03	RAPOR NO/DÜZELTME NO 2870855	PERİYODİK KONTROL TARİHİ 24/09/2019	TAKİP NO/KONTROL TARİHİ
---	---------------------------------	--	-------------------------

İlgili mevzuat gereği imzalanın protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü .....BAFRA.....Belediyesi / İl Özel İdaresi adına TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER							
ASANSÖR CİNSİ	<input checked="" type="checkbox"/> İNSAN	<input type="checkbox"/> YÜK	ASANSÖR TİPİ				
MONTAJ YILI	2018		<input type="checkbox"/> HİDROLİK	<input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRİKLİ			
ASANSÖR SERİ NO	2018-55-92	MAKİNA SERİ NO	66480	SEYİR MESAFESİ(metre)	9		
BEYAN YÜKÜ (KG/KİŞİ)	800	10 KİŞİ	MOTOR SERİ NO	66480			
STANDART/STANDARTLAR	TS EN 81-1+A3;EN 81-70;EN 81-73		KAT VE DURAK SAYISI	3			
BEYAN HIZI(m/sn)	<input type="checkbox"/> 0,5	<input type="checkbox"/> 0,63	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1,6	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2,5	<input type="checkbox"/> ..... DİĞER
ADRES	OMU TURİZM VE İŞLETME FAKÜLTESİ ÇETİNKAYA MAHALLESİ ADA SOKAK NO:18 BAFRA SAMSUN						
PAFTA / ADA / PARSEL	E35 C 18 C	816					

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER	
ADI VE SOYADI	BÜLENT ALTUNÖZ
ADRESİ	OMU TURİZM VE İŞLETME FAKÜLTESİ ÇETİNKAYA MAHALLESİ ADA SOKAK NO:18 BAFRA SAMSUN
TELEFON NO	(537) 343 7787
E-POSTA ADRESİ	

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER		
UNYANI	SAMSUN KARADENİZ TRAFİK VE ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	
ADRESİ	İSTASYON MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:104 İLKADIM	
TELEFON NO	3624475222	
FAKS	(362) 447 5222	
E-POSTA	ozsemir@gmail.com	
PERSONELİN ADI SOYADI	İSMAİL OZSEMR	
TSE HYB	<input checked="" type="checkbox"/> VAR	<input type="checkbox"/> YOK
GÖREVİ	YETKİLİ USTA	
TSE HYB BELGE NUMARASI	55-HYB-2607	

BAKIM SÖZLEŞMESİ		
SÖZLEŞME	<input type="checkbox"/> VAR	<input checked="" type="checkbox"/> YOK
SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ		
REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER		
UNYANI	SAMSUN KARADENİZ TRAFİK VE ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	
ADRESİ	İSTASYON MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:104 İLKADIM	
TELEFON NO	3624475222	
FAKS	(362) 447 5222	
E-POSTA	ozsemir@gmail.com	
PERSONELİN ADI SOYADI	İSMAİL OZSEMR	
TSE HYB	<input checked="" type="checkbox"/> VAR	<input type="checkbox"/> YOK
GÖREVİ		
TSE HYB BELGE NUMARASI	55-HYB-2607	

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ		
PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI	DÜZELTME SÜRESİ	BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ
<input type="checkbox"/> UYGUN	YOK	
<input type="checkbox"/> HAFİF KUSURLU	12 AY / ( 48 AY ) *	
<input type="checkbox"/> KUSURLU	120 GÜN	
<input checked="" type="checkbox"/> GÜVENSİZ	60 GÜN	

\*KISALTIMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

### ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

- 1)1.44.15-<| \*\*Kuyu içerisindeki regülatöre uzaktan erişim sağlanmalı ve güvenlik tertibatı testi yapılır hale getirilmelidir.  
2)1.45.14-<| \*\*Alt sınır kesici emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.  
3)1.45.2-<| \*\*Üst sınır kesici emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.
- 2)1)2.2.2-<| \*Kabin üstü durdurma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
- 3)1)3.26.3-<| Kuyu dibindeki su giderilmeli ve birikmesi önlenmelidir.

### AÇIKLAMALAR

- Notlar :
- 1 Kısımdaki uygunsuzluklar GÜVENSİZ olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 60(Altmış) gündür.
  - 2 Kısımdaki uygunsuzluklar KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 120(Yüzyirmi) gündür.
  - 3 Kısımdaki uygunsuzluklar HAFİF KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 12(Oniki) aydır.

### ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

RAPOR ONAY TARİHİ 24.09.2019	MUAYENE ELEMANI ( ADI SOYADI / UNYANI ) TUNÇ TÜRKÖĞLU/MAKİNA MÜHENDİSİ	İMZASI 	TEKNİK YÖNETİCİ SONER AKYILDIZ 63117 
A TİPİ MUAYENE KURULUSUNA AIT İLETİŞİM BİLGİLERİ			
ADRES	KILIÇDEDE MAH CUMHURİYET CAD. NO 149 İLKADIM - SAMSUN		
TELEFON NO	3622312750	FAKS NO	3622312751
E-POSTA	samsun@mno.org.tr		

DAKÜno:Kode:UYD117 İla Yayımlanma Tarihi:01.04.2011 Rev. Tar: 04.09.2018 Rev.05

Asansörün Yürütücüsü: HACİ FEVZİYE ARSLAN  
Bina ID: 1352 DİM FAKÜLTESİ

Kontrol Çatısı: Normal Kontrol

Periyodik Kontrol Tarihi: 24/09/2019

1. Takip Kontrol Tarihi:

2. Takip Kontrol Tarihi:

Sayfa 1  
Rapor No: 2870855