



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı



Sayı : 68380559-804.01-E.1294
Konu : Teklif Mektubu Hk.

15/01/2020

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinde kullanılmak üzere 2 adet engelli platformu yapım işi, ekteki Şartnameye uygun olarak, 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır.

İdari/Teknik şartnamede istenilen, söz konusu mal/hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizi 20/01/2020 günü saat 17.00'e kadar elden veya (0362) 457 60 39 nolu faksa ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır

İç Mimar Barış ALKUR
Daire Başkanı V.

Sr	İşin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	KDV Hariç Toplam Tutar
1	Dikey Tip Açık Engelli Platformu Yapım İşİ	2 Adet		

İDARI ŞARTNAME

1. Teklif Mektuplarının imzalanarak kaşelenmesi zorunludur.
2. KDV Hariç fiyat teklif edilecek ve teklif mektuplarında KDV oranı ile KDV'nin hariç olduğu belirtilecektir.
3. Teklif geçerlilik süresi en az 30 (otuz) gün olmalıdır.
4. Teklif ile ilgili olarak yapılacak her türlü yazışmalarda faks ve elektronik ortamda yapılan tebligatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi gereğince tebliğ yerine geçerlidir.
5. Taahhüdün tamamının ifasına müteakip düzenlenecek Denetim, Muayene ve Kabul Raporuna istinaden kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılacaktır.
6. Spariş müteakip 15(onbeş) gün içinde malzemeler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan Genel Depoya teslim edilecektir.
7. İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek alımı iptal etmekte serbesttir. Ayrıca Birim Fiyat Tekliflerinde bazı kalemlerin alımından vazgeçebilir. İdare bütün kalemlerin reddedilmesi veya bazı kalemlerin alımından vazgeçmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
8. Bu alımın tamamına teklif verilecektir.
9. **TEKLİFLER NAKLİYE DAHİL DEPO TESLİMİ FİYAT VERİLECEKTİR.**
10. Bu alım Üniversitemizim <http://www.omu.edu.tr/tr/dogrudan-temin> adresinde ilan edilmiştir.

Ek: Teknik Şartname

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası İdari Birimler
Telefon: (362) 457 60 66 Faks: (362) 457 60 39
Elektronik Ağ: <http://www.omu.edu.tr/>



İlknur BEDİR
ilknur.bedir@omu.edu.tr
Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr Tel: 312 19 19 Dahili : 1781

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi <https://ebysorgu.omu.edu.tr> adresinden 8OMG-7DO9-07HG kodu ile yapılabilir.

Fen Edebiyat Fakültesi 2 adet Engelli platformu Yapım İşi Elektrik Teknik Şartnamesi

Bu iş kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Binasına 2 adet aşağıda özellikleri belirtilen engelli platformu yapılacaktır.

1. Kullanılacak malzemelerin numuneleri, idarece görülüp onay verildikten sonra imalata geçilecektir. İdarenin onay vermediği malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır.
2. Bazı imalatların yerlerinde değişiklik olabileceği göz önünde bulundurulacaktır.
3. İmalatın her aşaması idarece görülüp onay alınarak devam edilecektir.
4. İmalat montajları yapılırken, montaj işlerine azami önem gösterilecektir. İdarenin onay vermediği imalat ve montaj işlemleri kesinlikle kabul edilmeyip, kabul edilmeyen imalat ve montaj işlemleri yeniden yapılacaktır.

DİKEY TİP AÇIK ENGELLİ PLATFORMU(2 adet)

Seyir mesafesi	: 500 – 3000 mm.
Kuyu Ölçüsü	: 1350mm x 1250 mm
Platform Ölçüsü	: 1000mm x 1200 mm
Kuyu Dibi	: Gerektirmez.
Kapasite	: 300 kg.
Max hız	: 10~15cm/sn. Vektör Hız Kontrollü
Tahrik şekli	: Sonsuz Vida Tahrikli (Taşıyıcı somun ve emniyet somunu)
Vida Hatve	: 12mm/devir
Ana Somun Malzeme	: Bronz
Emniyet Somunu Malzeme	: Bronz
Kapı	: Dairesel Tam Otomatik Lamine Camlı 900 x 900 mm (Krom)
Enerji	: 1-Faz 230V 50 Hz/5-8 A
Acil Kurtarma	: Ups ile Otomatik ve Manuel Elle Kurtarma sistemi
İnvertör	: 0,75 - 1.1 Kw Monofaze
Motor	: 0,75 - 1.1 Kw Asenkron 3 Faz 1400 Dev/Dk
Renk	: Polyester Dış Cephe Fırın Boya
Kaplama	: Satine Paslanmaz

Engelli platformu Fen Edebiyat Fakültesinde gösterilen yere monte edilecek çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Tahrik Şekli: SONSUZ VİDALI

a) Sonsuz vida sistemi ile çalışan, manyetik emniyet freni ve emniyet somunlu aşırı hız düzenleyicili, manuel ve otomatik kurtarma sistemleri bulunmalıdır.

b) Platform çıkış düzleminde olmadan kat kapısının açılmaması sağlanmış olacaktır. Kat kapısı, sistemin kumanda panosu tarafından elektronik olarak kilitlenebilme özelliğine sahip olmalı platform katında olmadığı sürece açılmamalı katına geldiğinde ise 20sn süre

Osman Fatih KELEKÇİ
Elektrik Mühendisi

ile açık kalması sağlanmalı ve otomatik açma-kapama sistemi olmalıdır.

c) İniş düzlemine geldiğinde kabine ait mekanik emniyet kapağı otomatik olarak açılacak ve engellinin inmesi sağlanacaktır.

d) Platform ölçüleri giriş çıkış yönlerine göre belirlidir. Çıkış yönünün giriş yönünün karşısında olduğu durumlarda engelli ve refakatçisi için gerekli minimum platform ölçüleri Genişlik : 1000 mm Derinlik: 1200 mm'dir. Giriş yönü çıkış yönüne 90° lik açıyla duruyorsa bu ölçüler Genişlik: 1300 mm Derinlik:1300 mm olmalıdır.

e) Enerji kesilmelerinde sürekli şarj olan bir akü veya ups sistemi ile platformun aşağı inmesi, farklı bir sesli ikaz sistemi ile temin edilmeli ve 12 Vdc aydınlatma lambası bulunmalıdır. Kumanda panosu harici yer işgal etmeyecek şaft içerisinde bulunacaktır.

f) İniş katında kapı bulunmayacak, platform altı güvenliğini sağlayan platform altında minimum 5 adet hassas switch ve hareketli tabla bulunacak insan, evcil hayvan, vs. platform altına girmesi halinde tablaya teması ile hareket aniden durdurulacak şekilde tasarlanacaktır. Kurumun isteği üzerine 200cm seyrek kadar körük sistemi de ilave edilebilir olmalıdır.

g) Çelik konsirksiyon mukavemet hesaplarına göre de-monte sistem ral boyalı birbirlerine geçme vidalı, Krom kaplamalı olarak imal edilecektir. Çelik konsirksiyon radüslü olup 90 derece köşe olmayacaktır.

h) Platform kaplaması lamine cam ile projesine uygun olarak imal edilecek olup köşelerde 90°C keskin dönüş olmayıp krom borular ile içersinde (3+3) 6 mm kenarları rodajlı opak cam ile buton yeri ve karşı simetrisi krom kaplanacaktır.

i) Platformdaki kumanda paneli iniş, çıkış butonları, acil stop butonlarını ihtiva etmelidir.

1-Hareket butona sürekli basma ile sağlanacaktır.

2-Katına gelindiğinde buton halen basılı ise farklı bir sesli ikaz sistemi ile kullanıcı uyarılacaktır.

3-Sesli ve görsel ikaz sistemi hareket süresince aktif olması sağlanacaktır

4-Aşağı hareket esnasında sıkışma kontağı aktif olur ise sistemin otomatik olarak durması sağlanacaktır.

k) Platform emniyet kapağı, platform alt durakta olduğunda açılacak diğer konumlarda kesinlikle açılmayacaktır. Kapak boyu minimum 300 mm olmalıdır.

l) Platformlar malzeme ve işçilik hatalarına karşı üretici ve ithalatçı firma tarafından 2 yıl garanti edilecektir.

m) Üretici 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantisi verecektir. Bu süre içinde platformların 6 aylık bakımları ücreti karşılığı montaj firması tarafından yapılacaktır.

p) Üretici firmanın TS EN 81-41, TS ISO 9386_1, TSE_HYB ve Yerli Malı sertifikaları olacaktır.

Osman Fatih KELEKÇİ
Elektrik Mühendisi

