



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sayı : 68380559-934.01.99-E.6748
Konu : Teklif Mektubu Hk.

20/03/2020

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Araştırma Merkezi'nde bulunan 1 adet asansörde bulunan 1 adet asansörde kullanılmak üzere ekli listede yazılı (1) kalem mavi etiket alımı işi, 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır.

İdari/Teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak, ekteki teklif mektubundaki malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise KDV hariç teklifinizi, **24.03.2020** günü saat 17.00'e kadar OMÜ Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Satınalma Servisine, elden, ilknur.bedir@omu.edu.tr mail adresine veya (0362) 457 60 39 nolu faksa ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır

İç Mimar Barış ALKUR
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1- teklif mektubu
- 2- Teknik Şartname

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası İdari Birimler
Telefon: (362) 457 60 66 Faks: (362) 457 60 39

Elektronik Ağ: <http://www.omu.edu.tr/>



İlknur BEDİR

Kep Adresi: ilknur.bedir@omu.edu.tr
omu@hs01.kep.tr Tel: 312 19 19 Dahili : 1781

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi <https://ebyssorgu.omu.edu.tr> adresinden 8Y09-P052-05RH kodu ile yapılabilir.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Alımın Adı / Numarası	Mavi Etiket Alımı İş 68380559-934.01.99-E.6748
Son Teklif Verme Tarihi	24.03.2020 Salı günü saat 17.00

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	Mavi Etiket Alımı İş	1	Adet			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../...../20...
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi 30 takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

**TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE BULUNAN
TOPLAM 1 ADET ASANSÖRE MAVİ ETİKET ALINMASI İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Araştırma Merkezi bulunan beyan yükü, tipi ve kat sayısı aşağıdaki tabloda verilen asansörlere mavi etiket alınacaktır. Asansörün periyodik kontrol raporu ektedir. Sözleşme imzalandığı günden itibaren 60 gün içinde asansöre mavi etiket alınması gerekmektedir.

BİRİM	TİPİ	KG / BEYAN HIZI / KİŞİ SAYISI	KAT / DURAK	YÜK TÜRÜ	ASANSÖR KİMLİK NO	ETİKET VERİLİŞ TARİHİ
OMÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Elektrikli	800 Kg / 1 M/S / 10 Kişilik	3/5	İnsan	b00dc776-1abd- 4516-beac- 24e885e233c9	26/11/2019

Ek 1: 2sf. Omü. Türkçe Eğitimi ve Araştırma Merkezi

İbrahim ÖTÜŞÇİ
End. Elektrik
Teknikeri

İbrahim ÖTÜŞÇİ
Elektrik Mühendisi

ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU



ARTİBEL BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL GÖZETİM VE
EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Alsancak Mah. 2066 Sok. No:1/1 Etimesgut / ANKARA



ATAKUM BELEDİYESİ-Mimar Sinan Mah. İsmet İnönü Bul. No:114
Atakum/Samsun

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI:	RAPOR NO / RAPOR DÜZELTME NO	PERİYODİK KONTROL TARİHİ	TAKİP KONTROLÜ SİRALAMASI VE KONTROL TARİHİ
b00dc776-1abd-4516-beac-24c885e233c9	2019/b00dc776-1abd-4516-beac-24c885e233c9	26.11.2019	

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü ATAKUM BELEDİYESİ adına ARTİBEL BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ	: ☒ İNSAN ☐ YÜK	ASANSÖR TİPİ	: ☐ HİDROLİK ☒ ELEKTRİK
MONTAJ YILI	: 2010	SEYİR MESAFESİ	: 12
ASANSÖR SERİ NO	: -	MAK. MOT. SERİ NO	: ALBERTO SASSI MF48 08A06393/6 7.3KW
BEYAN YÜKÜ (kg)	: 800 kg / 10 KİŞİ	KAT VE DURAK SAYISI	: 3 / 5
STANDARD/STANDARDLAR	: TS 10922 EN 81-1		
BEYAN HIZI (m/sn)	: ☐ 0,5 ☐ 0,63 ☒ 1 ☐ 1,6 ☐ 2 ☐ 2,5 ☐ DİĞER		
ADRES	10992/1 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ OMU(10992/1) KÖRFEZ MAH. 19 MAYIS KÜMESİ ATAKUM SAMSUN		

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI	: İBRAHİM ÖZÜŞÇİ
ADRESİ	: 10992/1 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ OMU(10992/1) KÖRFEZ MAH. 19 MAYIS KÜMESİ ATAKUM SAMSUN
TELEFON NO	: 0531 902 33 99
E-POSTA ADRESİ	: ibrahimozusci@hotmail.com

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVANI	: SAMSUN KARADENİZ TRAFİK VE ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ
ADRES	: İSTASYON MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:104 İLKADIM/SAMSUN
TELEFON VE FAKS NO	: 0362 446 52 22
E-POSTA	: ismailozsemir@hotmail.com
PERSONELİN ADI SOYADI	: İsmail Özsemir
GÖREVİ	: Şirket Sorumlusu
TSE HYB	: ☒ VAR ☐ YOK
TSE HYB BELGE NUMARASI	: 55-HYB-2607

BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME	: ☒ VAR ☐ YOK	TARİHİ VE SÜRESİ	: 31.12.2019
----------	--	------------------	--------------

REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVANI	: ERPOL ASANSÖR
ADRES	: Cumhuriyet Mahalesi Seçil Sk. 32/C Atakum/SAMSUN
TELEFON VE FAKS NO	: 0362 438 56 51
E-POSTA	: ercanpolat05@hotmail.com
PERSONELİN ADI SOYADI	: İsmail Özsemir
GÖREVİ	: Şirket Sorumlusu

PERİYODİK / TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI	DÜZELTME SÜRESİ	BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ
☐ UYGUN	YOK	
☐ HAFİF KUSURLU	12 AY / (48 AY)*	
☐ KUSURLU	120 GÜN	
☒ GÜVENSİZ	60 GÜN	25.01.2020

*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

- [K] Kabin güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
- [M] Makina dairesine/mezanına erişim özel mekanlardan geçmeye gerek kalmadan, her zaman rahat ve güvenilir bir şekilde kullanılabilir.
- [M] Tahrik makinaları, bunlarla ilgili teçhizat ve makaralar, sağlam duvarları, tavan ve kapısı ve/veya kapağı olan özel bir odada bulunmalı ve buraya yalnız yetkili kişiler müdahale edebilir.
- [M] Makina mekanı havalandırması motorlar, kumanda cihazları ve elektrik kablolarını yeterince iyi biçimde toz, zararlı duman ve nemden koruyacak şekilde yapılmalıdır (tel kafes, panjur veya bina havalandırma sistemi).
- [M] Makina mekanı/dolabı uygun şekilde havalandırılmalıdır.
- [M] Hız regülatörü kasnakları halat atma pimi takılmalıdır.
- [M] Makina/makara mekanında bulunan tahrik ve saptırma kasnakları ile zincir makaraları için şahısların yaralanmasına karşı önlem alınmalıdır.(Hız regülatörü koruması kırılması)
- [M] Motor hareket süre sınırlayıcının normal çalışmaya dönüşü, ancak elle müdahale ile mümkün olmalıdır. Enerjinin kesilip tekrar gelmesi durumunda, makinanın hareketsiz konumda tutulması gerekli değildir.
- [K] Sınır güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin aşılması durumunda mümkün olduğunca çabuk çalışacak bir şekilde yerleştirilmeli, ancak normal işletmeyi aksatmamalıdır. Bunlar, sınır güvenlik kesicileri kabin veya karşı ağırlık tamponlara değmeden çalışmalıdır. Sınır güvenlik kesicileri, tüm tampon stroku boyunca devrede kalmalıdır.
- [M] Makina dairesi duvarları ve tavanı ve tabanı yangına dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmalıdır.
- [M] Makina dairesinde/mezanında asansöre ait olmayan tesisat/teçhizat sökülmesi veya izole edilmelidir.
- [S] Kabin üstü korkuluk sabitlenmelidir.
- [M] Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken kabin üstünün, (TS EN 81-1 madde 5.7.1.1 c'de belirtilen parçaların üstündeki alanlar hariç) üst seviyesiyle, kuyu tavanının en alt seviyesi (kabin izdüşümüne rast gelen tavan altındaki sarkan kiriş ve parçalar dahil) arasındaki serbest düşey mesafe en az 1,0 + 0,035 v² metre olmalıdır.
- [M] Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken, patenler veya makaraları, halat bağlantıları, varsa kabin üstü siperi ve varsa düşey hareket eden sürmeli kapı başlık ve parçalarının en yüksek kısmına olan serbest mesafe en az 0,1 + 0,035 v² metre olmalıdır.
- [M] Kabin, tam kapanmış tamponlar üzerinde oturduğu sırada karşı ağırlık kılavuz rayının uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1 + 0,035v² metre daha hareket mesafesine izin verilmelidir.
- [M] Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken, kuyu tavanının en alt kısmından, kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasına olan mesafe en az 0,3 + 0,035v² metre olmalıdır.
- [K] Karşı ağırlık tamponu karşı ağırlık ray ekseninde olmalıdır Kuyu dibinde su olduğundan kuyu dibi testleri yapılamadı.

AÇIKLAMALAR

04.05.2018 TARİHLİ ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİNE GÖRE YUKARIDA (K) HARFİ İLE BİTEN MADDELER 60 GÜN İÇERİSİNDE, (S) HARFİ İLE BİTEN MADDELER 120 GÜN İÇERİSİNDE UYGUN HALE GETİRİLMELİDİR. (M) HARFİ İLE BİTEN MADDELER HAFİF KUSURLU OLUP 12/48 AY İÇERİSİNDE UYGUN HALE GETİRİLMELİDİR Uygunsuzlukların devamı için takip eden sayfalara bakınız

RAPOR ONAY TARİHİ	MUAYENE ELEMANI	TEKNİK YÖNETİCİ
28.11.2019	ADİ/SOYADI/ÜNVANI İMZASI Ali Osman KABU	Dijital olarak imzalayan Ali Osman KABU Tarih: 2019.11.26 17:43:12 +03:00 Fazlı GÜVELİ Dijital olarak imzalayan Fazlı GÜVELİ

Tel: 0 312 244 27 84 - 244 27 85 Faks: 0 312 287 59 33 e-mail: asansor@artibel.com.tr

EK-1 ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARIN DEVAMI



ARTİBEL BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL GÖZETİM VE
EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Alsancak Mah. 2066 Sok. No:1/1 Etimesgut / ANKARA



ATAKUM BELEDİYESİ-Mimar Sinan Mah. İsmet İnönü Bul. No:114
Atakum/Samsun

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI:	RAPOR NO / RAPOR DÜZELTME NO	PERİYODİK KONTROL TARİHİ	TAKİP KONTROLÜ SIRALAMASI VE KONTROL TARİHİ
b00dc776-1abd-4516-beac-24e885e233c9	2019/b00dc776-1abd-4516-beac-24e885e233c9	26.11.2019	
İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü ATAKUM BELEDİYESİ adına ARTİBEL BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.			
18	[M] Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.		
19	[M] Kuyu dibi prizi toprak hattı bağlanmalıdır.		
20	[M] Kabin bağlantı bükülgen kablosu ile ilave çekilen kablolar birbirine bağlanmalıdır.		
21	[M] Kuyu dibindeki su giderilmeli ve birikmesi önlenmelidir.		
22	[M] Kılavuz raylar, tamponlar, ara bölmeler ve benzeri montajından sonra dahi kuyu alt boşluğuna su sızması engellenmiş olmalıdır.		
23	[S] Kat kapıları gevşek topraklama bağlantıları sıkılmalıdır.		
24	[S] Kabinin, insanlar tarafından aşırı bir şekilde yüklenmesini engellemek için beyan yüküne bağlı olarak, kullanılabilir kabin alanı uygun hale getirilmelidir.(Motor kapasitesi 630kg)		
25	[M] Kumanda buton adreslemeleri yapılmalıdır.		
26	[M] Kamuya açık binalardaki (Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri (belediye kamu binaları ve benzeri), açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansörlerde tüm katlara hizmet eden (mevcut binalarda en az bir adet) engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.		

RAPOR ONAY TARİHİ

MUAYENE ELEMANI

TEKNİK YÖNETİCİ

28.11.2019

ADI/SOYADI/UNVANI
İMZA

E-İMZA

E-İMZA

Tel: 0 312 244 27 84 FAX: 0 312 287 59 33 web: www.artibel.com.tr e-mail: asansor@artibel.com.tr