



ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
TEKLİF İSTEME YAZISI


7/11/2019..

Sayı:88096012/930/569
Konu: Teklif İsteği

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesi (Olimpik Yüzme Havuzu) birimi için ekte teknik şartnamesi yer alan 1 Kalem bakım onarım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesi (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari şartname ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak bakım onarım işinin temini tarafınızca mümkün ise aşağıdaki hususlara dikkat edilerek KDV Hariç teklifinizi, 12/11/2019 Salı günü, mesai saati bitimine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ticari İşletme Müdürlüğü Kurupelit /Samsun adresine, saglikkultur@omu.edu.tr mail adresine veya 0 3624576052.nolu faksa ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.


Harçama Yetkili
Gökçer KURAL
Daire Başkanı

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktar	Marka Model Menşei	Teslim Süresi	KDV Hariç Birim Fiyatı	KDV Hariç Toplam Fiyatı
1	Olimpik Yüzme Havuzunun Besleme Pompalarının Bakım Onarım İşİ	1 takım				

Alıma ilişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyuruları/ doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

Ek: İdari Şartname
Teknik Şartname



İDARİ ŞARTNAME :

- 1) Teklif mektuplarında; teklif edilen alet, cihaz ve diğer malzemelerin marka ve modelleri ile menşei Ülke belirtilerek, fiyatların TL.sı cinsinden hem rakam hem de yazı ile silinti ve kazıntı yapılmadan yazılması gerekmektedir.
- 2) Makine, alet, cihaz ve bilgisayar gibi teknik özelliklere sahip mal ve malzemeler ISO veya TSEK kalite belgeli olacaktır. Varsa, TSE hizmette yeterlik belgesi ile birlikte istekliler, bu belgelerin asıllarını veya imza ve kaşeleri ile tasdik edilmiş örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir.
- 2/a) İstekliler; teklif etmiş oldukları ürünlerin yetkili satıcısı olduklarına dair üretici, genel dağıtıcı, distribütör veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları yetki belgelerinin asıllarını veya imza ve kaşeleri ile tasdik edilmiş örneklerinin tekliflerine ekleyeceklerdir.
- 2/b) İstekliler; tekliflerin teknik şartnameye uygunluğu yönünden değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere, teklif ettikleri ürünler hakkında tam bilgi verecek Türkçe katalog (Katalog yabancı dil ile düzenlenmiş ise Türkçe çevirisi yapılarak orijinal katalog ile birlikte), izahat, prospektüs ve resimleri ile ürünlerin (Alternatif teklifler dahil) özelliklerini idari ve teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap vererek, her sayfasını, imza ve kaşeleri ile tasdik ettikten sonra tekliflerine ekleyeceklerdir.
- 3) İstekliler, Teklif ettikleri ürünlerin garantileri ile garanti süresinden sonra, ürün için ihtiyaç duyulacak yedek parçaların ve malzemelerin en az 10 (On) yıl süre temin edileceği garantisini tekliflerinde taahhüt edeceklerdir.
- 4) İstekliler, teknik şartnamede istenilen şartları taşıması veya daha ileri teknoloji ürünü olması şartıyla alternatif teklifler verebilirler.
- 5) Teklif mektuplarının; imzalanması ve kaşelenmesi zorunludur.
- 6) KDV Hariç fiyat teklif edilecek ve teklif mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile KDV'nin Hariç olduğu belirtilecektir.
- 7) Teklif isteme yazımızın kodu ve sayısının teklif mektubu konulan zarfın üzerine yazılmasına ve teklif mektubu konulan zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
- 8) Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler firma tarafından Üniversitemizin ilgili Birimine teslim edilecektir.
- 9) Teklif isteme yazımıza cevap verilmesi önemle rica olunur.






TEKNİK ŞARTNAME

Kapalı Yüzme Havuzu eşanjör dairesindeki mevcut Standart marka 2009 yılı üretimi olan SNT 100-315 Model 15 KW 9 Adet santrifüj pompalarla ilgili olarak aşağıda belirtilen bakım-onarım işleri yapılacaktır;

- * Mekanik keçeler değiştirilecektir, 9 Ad.
- * Yıldız Kaplin Takımı contasıyla birlikte değiştirilecektir Q140mm , 9 AD.
- * Rulmanlar SKF marka 45*100 olacak şekilde yenilenecektir 18 Ad.
- * Rulmanlar SKF marka 40*90 olacak şekilde yenilenecektir 18 Ad.
- * Klemensler yenilenecektir, 9 Ad.
- * Pompa gövdesi boyanacaktır, 9 Ad.
- * Pompa emme flanşları metal malzemeden 2cm et kalınlığında yak. 26cm çapında yenilenecektir. 9 Ad.
- * Pompa basma flanşları metal malzemeden 2cm et kalınlığında yak. 22cm çapında yenilenecektir. 9 Ad.
- * Flanş aralarına yak.5mm et kalınlığında kauçuk malzemeden conta monte edilecektir. 18 Ad.
- * Flanşlara ait civatalar M16 8 cm somon-pul yenilenecektir, 144 Ad.
- * Motor ve pompaya ait şasi civataları M14 4 cm pul yenilenecektir, 72 Ad.
- * Kaplin korumasına ait şasi civataları M12 2 cm yenilenecektir, 18 Ad.

Pompalardan sökülen parçalar idareye verilecek ve tüm pompalar sorunsuz çalışır halde teslim edilecektir.





Yüklenici firma, pompanın sökümünden sonra şartnamede belirtilen ekipmanlar haricinde çıkan ve değişimi zaruri olan ekipmanı ücret talep etmeksizin değiştirecek ve tüm pompaları sorunsuz çalışır halde teslim edecektir.

Soner GÜMÜŞ
Mak.Y.Müh.