



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
İKTİSADİ İŞLETME

Alımın Adı / Numarası	88096012/930/ 635
Tarih	25/12/2019
Son Teklif Verme Tarihi	30/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar
Telefon, fax numarası, e posta adresi	0362 312 19 19-7075, 0362 457 60 52, saglikkultur@omu.edu.tr
Adresi	OMÜ Rektörlük Binası Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesi

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı	Teslim Süresi	Diğer Hususlar
1	Dış Cephe Aydınlatma İşİ	1 adet					

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

25/12/2019
Günçör KURAL
Daire Başkanı

Ek: Teknik Şartname (2 sayfa)

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi 30 takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

İLİM KÜLTÜR VE SANAT EVİ DIŞ CEPHE AYDINLATMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kullanılacak malzemelerin numuneleri, idarece görülüp onay verildikten sonra imalata geçilecektir. İdarenin onay vermediği malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır.
2. Bazı imalatların yerlerinde değişiklik olabileceği göz önünde bulundurulacaktır.
3. İmalatın her aşaması idarece görülüp onay alınarak devam edilecektir.
4. İmalat montajları yapılırken , montaj işlerine azami önem gösterilecektir. İdarenin onay vermediği imalat ve montaj işlemleri kesinlikle kabul edilmeyip, kabul edilmeyen imalat ve montaj işlemleri yeniden yapılacaktır.
5. Bütün kablo,buat , kasa ve borular halojen-free olacaktır.
6. Kullanılacak bütün malzemeler TSE ve CE belgeli olacaktır.

UYULACAK STANDARTLAR

Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmelikler geçerlidir.Yetersiz kalması durumunda uluslar arası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.


A- Standartlar:

- Özel TEKNİK Şartname ve Birim Fiyat Tarifi.
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yönetmelikleri.
- Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği.
- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.
- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.
- TEDAŞ Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği.
- Anma akımı 1KV 'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri
- Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi.
- Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği.
- Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği
-

B- IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartları

LED WALLWASHER 18 W:Yukarıya bakan lambalı, eloks alüminyum gövdeli, demperli armatür cam, armatür yan kapakları uv korumalı, 50 mmx65 mmx500 mm kesitlerinde , PowerLED, (18ad/600 mm) 18W, 1W/350mA, 220 V AC gerilim, LED ömrü 50.000 saat, IP54-IP65 koruma sınıfı, Amber rengi- 590nm, Çizgisel iç ve dış mekanda kullanılabilen, alüminyum ayakları paslanmaz krom, armatür uzunluğu 30 cm ye kadar bir ayak, daha uzun armatürlere iki ayak, armatür ayakları kullanım amacına göre armatür gövde altına veya yanına monte edilebilen, armatür ayakları 5 cm, armatür montaj açısı 0°-95° açıları arasında ayarlanabilir ölçü ve özelliklerine haiz olmalıdır. Yerine montaj ve işler halde teslimi.

ÖLÇÜ: Yerine takılan ve ledleri yanar durumda olan led armatür, adet olarak ölçülür.



İŞ TANIMI: İŞ KAPSAMINDA TARİHİ BİNADA 1. KATTA BULUNAN 6 ADET PENCERENİN 1 METRE ALTINDAKİ KAT SİLMESİNE 6 ADET WALLWASHER ARMATÜR TAKILARAK UYGUN AÇILAR AYARLANARAK ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR. 6 ADET WALLWASHER ARMATÜR ZEMİN KATTA BULUNAN MEVCUT 2 ADET DIŞ APLİK LİNYESİNE BAĞLANACAKTIR. TARİHİ BİNADA KABLO ÇEKİMİ SİRASINDA AZAMİ ÖNEM GÖSTERİLECEK OLUP KABLO BİNA DIŞINDA KROŞE İLE SABİTLENECEK VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ YARATMAYACAKTIR. ARMATÜRDEN BİR DİĞER ARMATÜRE KABLO GEÇİŞİ ARMATÜR İÇİNDE YAPILACAK HİÇ BİR EK DIŞARDA KALMAYACAKTIR.

Osman Fatih KELEKÇİ
Elektrik Mühendisi