



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı



Sayı : E-88096012-934.99-2500193947
Konu : Teklif Mektubu (Klima)

27.08.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Başkanlığımız Ticari İşletme birimlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, ekte belirtilen malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır. Söz konusu malzemelerin tarafınızca temini mümkün ise, idari ve teknik şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak vereceğiniz teklifinizin (nakliye dâhil, KDV Hariç) son teklif verme tarihine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kurupelit Yerleşkesi Atakum /SAMSUN adresine elden, hsahin@omu.edu.tr e-posta adresine veya 0 (362) 457 60 52 nolu faksa ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Öğr. Gör. Selman ASLAN
Daire Başkanı V.

Ek: Teklif Mektubu Formu

Belge Doğrulama Kodu: AHF3C47

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Telefon No:

e-Posta:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr

Faks No: (0 362) 4576052

İnternet Adresi:

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Hatice Şahin

Memur

(0 362) 3121919 - 7075





T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TİCARİ İŞLETMESİ

Alımın Adı / Numarası	Malzeme Alımı 88096012/930/110
Son Teklif Verme Tarihi	01/09/2025 tarihi mesal bitimine kadar
Telefon/Faks/ E-Posta	0362 312 19 19 -7073-7075 / 0362 457 60 52 omer.erumit@omu.edu.tr

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	Duvar Tipi Klima 12.000 Btū/h	Adet	3			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../...../20...
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

Ek: Teknik Şartname (1 sayfa)

Not: Verilen tekliflerde marka ve modeli belirtilecektir.

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşel, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. Idarece istenen diğer bilgiler Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹ Idare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cihazların üretildiği tesisin ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerine , cihazların CE belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Sistem heat pump olarak çalışmalıdır. Soğutma kapasite değerleri 27'CKT /19'C YT iç sıcaklık ve 35'C KT/24'C YT dış sıcaklık için verilmiş olmalıdır. Isıtma kapasite değerleri 20'C KT/15'C YT iç sıcaklık ve 7'C KT/ 6'C YT dış sıcaklık için verilmiş olmalıdır. Cihazlar R32 gazı ile çalışmalıdır.

12.000 BTÜ Duvar Tipi İnverter Split Klima Teknik Özellikleri

- Sezonsal verimlilik değerleri soğutmada A++ , ısıtmada A+ enerji sınıfı olacaktır.
- Sezonsal verimlilik değerlerine göre SER/Scoop değerleri sırasıyla min. 6,5/4,0 olacaktır.
- Klimalar DC inverter kompresörlü olacaktır.
- Klimalar LCD ekranlı uzaktan kumandalı ve tüm fonksiyonları bu kumanda üzerinde çalışabilmelidir. Gerektiğinde uzaktan kumanda olmadığında da cihaz üzerinden açma kapama yapılabilmelidir.
- Klimalar 24 saat açma — kapama fonksiyonlu olmalıdır.
- İki yöne otomatik hava yönlendirme bulunmalıdır.
- Enerji kesildiğinde çalışması duran klima enerji geldiğinde çalışmasına devam etme (otomatik çalışma) özelliğine sahip olmalıdır.
- Klimaların ön panelleri kolayca sökülüp, yıkanabilir özellikte olmalıdır.
- Otomatik temizleme fonksiyonu bulunmalıdır.
- Hızlı soğutma 7 ısıtma özelliğine sahip olmalıdır.
- Uyku modu olmalıdır.
- Buz çözme (defrost) özelliği bulunmalıdır.
- Cihazlar çalışır şekilde teslim edilecektir.
- Dış üniteler mevcut klimalar gibi balkonlara konacak, yoğuşma hatları yağmur borusuna verilecektir. İç / dış ünite arasındaki tüm borular çekilecektir.
- Her türlü kırım, alçı, boya yükleniciye aittir.


Bahar PEKGÖZ
Makine Mühendisi