



Teklif No : 677/2020-2330
İşin Adı : 2 Kalem Demirbaş Malzeme
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

2 Kalem Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Doç. Dr. Ersin KÖKSAL
Başhekim Yardımcısı

İDARİ ŞARTNAME

1. İdarenin
 - a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN
 - b. Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2. İhale Konusu Malın
 - a. Malzemeyi İsteyen Ünite : İdare, Kan Bankası
 - b. Niteliği, Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
 - c. Teslim Yeri : TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ
 - d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3. Teklifin Verilebileceği
 - a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
 - b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 07/08/2020 17:00
4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
 - a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
 - b. Katalog veya ürünü tanıtıcı belge konulacaktır.
 - c. Numune: İstenmemiştir.
5. Teklifin Türü
 - a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.
6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
 - a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.
7. Alternatif Teklifler
 - a. Alternatif teklif verilemez.
8. Kısmi Teklif Verilmesi
 - a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.
9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım
 - a. Raf ömrü malzeme tesliminden itibaren en az oniki (12) ay olmalıdır.
 - a. Garanti süresi(3..) yıldır. Garanti süresi malzemenin muayene kabul işleminin yapılmasıyla başlayacak olup, garanti süresini takip eden 10 yıl süreyle yedek parça temini ve bakım onarım garantisi verilecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin kullanım klavuzunda yazan bakım aralıklarında, periyodik bakımı Yüklenici tarafından yapılacak olup teklif fiyata dahildir.
10. Teklif Geçerlilik Süresi
 - a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.
11. Tekliflerin Sunulma Şekli
 - a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapııştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
 - b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
 - c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dökümanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12. Tekliflerin Alınması
 - a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.
13. Tekliflerin Değerlendirilmesi
 - a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.
14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
 - a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
15. Teklifin Karara Bağlanması
 - a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde

birakılacaktır.

16.Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17.Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde **90 (doksan) gün** içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18.Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden düşülmemesi halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği taktirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e.Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 20.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.

c) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idareimizce verilecek olan alfa numerik sayıların 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idareimizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 677/2020-2339 2 Kalem Demirbaş Malzeme
SON BAŞVURU TARİHİ : 07/08/2020 17:00

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı, Uyuğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı, Uyuğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

No	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Oranı	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1		klıma 48.000 btu kaset tipi			3	Adet		
2		klıma 48.000 btu salon tipi			2	Adet		

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

NOT 1: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

NOT 2: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE SUT KODLARININ BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idareizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu üsait olması halinde 210 (iki yüz on) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kaşe
İmza

KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Bu teknik şartname; 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde kullanılmak üzere alınacak 48.000 Btu/h kapasiteli KASET TİPİ MONO SPLİNT olmalıdır (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- % 7 toleranslıdır.)

1. Soğutma enerji sarfiyatı A olacaktır.
2. Klima cihazı, ozona zararlı HCFC içermeyen, çevreye dost R410A gazı ile çalışacaktır.
3. Cihaz 48 °C ile -10 °C dış ortam sıcaklık aralığında soğutma yapacaktır.
4. Enerji kesilip geldiğinde cihaz yeniden devreye girecek özellikte olacaktır.
5. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olacaktır.
6. Voltaj değişikliklerine karşı koruma tertibatlı olacaktır.
7. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen anti bakteriyel filtrelili olacaktır.
8. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olacaktır.
9. Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olacaktır.
10. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olacaktır. Fan hız ayarı, sıcaklık ayarı, mod değişimi vb. ayarlar yapılabilirdir.
11. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olacaktır.
12. Takılacak klima, istenilen yerde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
13. İşletmeye alındıktan sonra en az 3 yıl cihaz, en az 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanacaktır.
14. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olacaktır.
15. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olacaktır.
16. Klimalar mutlaka 1 e 1 ve split olmalı diğer çözümler kabul edilmeyecektir.
17. Teklifler montaj ve nakliye bedeli dahil olacak şekilde verilmelidir.
18. İl içerisinde yetkili servisi bulunacaktır.
19. Cihaz soğutma/fan/nem alma operasyon modlarında çalıştırılabilirdir.



20. Cihazlar (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4)standartlarında ve CE, TÜV, ISO 9001 veya ISO 9002 normlarına uygun olacaktır.

21. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.

22. Soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olacaktır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı ve yatay otomatik hareket edebilmelidir.

Özel Notlar

1. Yapılacak olan her türlü tesisatın şartnamelere ve ülkemizde ve/veya dünyada uyulan genel kural ve kaidelere uygunluğu esastır. Kullanılacak olan malzemeler ve yapılacak olan her türlü işçilikler birinci sınıf olacaktır. Yapılacak işlerin ve kullanılacak malzemelerin kalitesi yanında işlerin belli bir düzene ve göze hoş gelecek tarzda da yapılması elzemdır.
2. Cihazların monte yeri konusunda İDARE ile mutabakata varıldıktan sonra başlanacaktır.
3. Sözleşme imzalanmasından, işin tamamlanıp faal halde teslim edilmesine kadar geçecek süre içerisinde meydana gelecek arıza/kaza/eksik/aksak vb. gibi beklenmedik hadiseler yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

KLİMA MONTAJI:

1-) Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılacaktır.

2-) İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olacaktır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılacaktır.

3-) Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılacaktır.

4-) İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.

5-) Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.

6-) Klimalar BORULAMA mesafesi ELEKTRİK KABLO SİGORTA ve ekipman gözetilmeksizin çalışır vaziyette teslim edilecektir. TÜM İŞLEMLER SATIŞI YAPAN FİRMAYA YADA YETKİLİ SERVİSE AİT OLUCAKTIR.

7-)Klimada kullanılan boru TSE şartlarına uygun bir şekilde bakır boru olmalıdır.

8-) Satıcı bayii tarafından klimaların kurulacağı yere keşif yaptırılacaktır.



SALON TİPİ KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Bu teknik şartname; 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde kullanılmak üzere alınacak 48.000 Btu/h kapasiteli SALON TİPİ KLİMA olmalıdır (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- % 7 toleranslıdır.)

1. Soğutma enerji sarfiyatı A olacaktır.
2. Klima cihazı, ozona zararlı HCFC içermeyen, çevreye dost R410A gazı ile çalışacaktır.
3. Cihaz 48 °C ile -10 °C dış ortam sıcaklık aralığında soğutma yapacaktır.
4. Enerji kesilip geldiğinde cihaz yeniden devreye girecek özellikte olacaktır.
5. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olacaktır.
6. Voltaj değişikliklerine karşı koruma tertibatlı olacaktır.
7. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen anti bakteriyel filtrelidir olacaktır.
8. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olacaktır.
9. Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olacaktır.
10. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olacaktır. Fan hız ayarı, sıcaklık ayarı, mod değişimi vb. ayarlar yapılabilmelidir.
11. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olacaktır.
12. Takılacak klima, istenilen yerde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
13. İşletmeye alındıktan sonra en az 3 yıl cihaz, en az 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanacaktır.
14. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olacaktır.
15. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olacaktır.
16. Klimalar mutlaka 1 e 1 ve split olmalı diğer çözümler kabul edilmeyecektir.
17. Teklifler montaj ve nakliye bedeli dahil olacak şekilde verilmelidir.
18. İl içerisinde yetkili servisi bulunacaktır.
19. Cihaz soğutma/fan/nem alma operasyon modlarında çalıştırılabilmelidir.



20. Cihazlar (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4)standartlarında ve CE, TÜV, ISO 9001 veya ISO 9002 normlarına uygun olacaktır.

21. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.

22. Soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olacaktır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı ve yatay otomatik hareket edebilmelidir.

Özel Notlar

1. Yapılacak olan her türlü tesisatın şartnamelere ve ülkemizde ve/veya dünyada uyulan genel kural ve kaidelere uygunluğu esastır. Kullanılacak olan malzemeler ve yapılacak olan her türlü işçilikler birinci sınıf olacaktır. Yapılacak işlerin ve kullanılacak malzemelerin kalitesi yanında işlerin belli bir düzene ve göze hoş gelecek tarzda da yapılması elzemdir.
2. Cihazların monte veri konusunda İDARE ile mutabakata varıldıktan sonra başlanacaktır.
3. Sözleşme imzalanmasından, işin tamamlanıp faal halde teslim edilmesine kadar geçecek süre içerisinde meydana gelecek arıza/kaza/eksik/aksak vb. gibi beklenmedik hadiseler yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

KLİMA MONTAJI:

1-) Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılacaktır.

2-) İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olacaktır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılacaktır.

3-) Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılacaktır.

4-) İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.

5-) Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.

6-) Klimalar BORULAMA mesafesi ELEKTRİK KABLO SİGORTA ve ekipman gözetilmeksizin çalışır vaziyette teslim edilecektir . TÜM İŞLEMLER SATIŞI YAPAN FİRMAYA YADA YETKİLİ SERVİSE AİT OLUCAKTIR.

7-)Klimada kullanılan boru TSE şartlarına uygun bir şekilde bakır boru olmalıdır.

8-) Satıcı bayii tarafından klimaların kurulacağı yere keşif yaptırılacaktır.

