

19 MAYIS HAVAALANI

ARFF BİRİMİ İÇİN KONSANTRE KÖPÜK ALIMINA İLİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAME

ÖZELLİKLER :

- 1- TSE ( TS EN 1568 – 3 ) Standartlarına uygun olması ve kalite belgesine sahip olması gerekmektedir.
- 2- AFFF %3 sulu film oluşturuculu yangın konsantresi ürünü olacaktır.
- 3- 30 lt lik bidonlar halinde alım yapılacaktır.
- 4- Teslimat yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 5- Ürünlere ait bidonların üzerinde, ürün özelliklerini belirten açıklamalara ait yapıştırılmış belgeler olacaktır.
- 6- Kullanıma uygun olmadığı belirlenen ürünler yüklenici firma tarafından değiştirilecektir.
- 7- Garanti belgeleri mevcut olacaktır.