



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayfa : 1 / 2

TALEP ADI : (6551)TEKNİK SERVİS İHTİYACINA 18 KALEM YEDEK PARÇALAR GRUBU / 150.13 ALIMI
TALEP YERİ : Teknik Bakım

İHALE ŞARTNAMESİ

Murat GENÇTÜRK
Satınalma Memuru

1. İdarenin
a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ
KURUPELİT/SAMSUN
b. Telefon ve Faks Numarası: 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2. İhale Konusu Malın : 18 Kalem Yedek Parça
a. Malzemeyi İsteyen Ünite : Teknik Bakım Ünitesi
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c. Teslim Yeri : Teknik Bakım Ünitesi
d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3. Teklifin Verilebileceği
a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 07/11/2024 - 17:00
4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Numune: İstenmemiştir.
5. Teklifin Türü
a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.
6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.
7. Alternatif Teklifler
a. Alternatif teklif verilemez.
8. Kısmi Teklif Verilmesi
a. Bu işin tamamına teklif verilecektir. Değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır.
9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım
a. Garanti süresi öngörülmektedir.
10. Teklif Geçerlilik Süresi
a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.
11. Tekliflerin Sunulma Şekli
a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapııştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dökümanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12. Tekliflerin Alınması
a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.
13. Tekliflerin Değerlendirilmesi
a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.
14. Ekonomik Açından en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
15. Teklifin Karara Bağlanması
a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
16. Sözleşme Yapılması
a. Sözleşme yapılmayacaktır.
17. Ödeme Yeri ve Şartları
a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 120 (yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K. na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.
c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
18. Gecikme Cezası
a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.
b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
d. Bu gecikme ihtarinin yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.
e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanununun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayfa : 2 / 2

TALEP ADI : (6551)TEKNİK SERVİS İHTİYACINA 18 KALEM YEDEK PARÇALAR GRUBU / 150.13 ALIMI
TALEP YERİ : Teknik Bakım

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TITUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TITUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 50.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfanumerik sayılarını 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAKLAŞIK/BİRİM FİYAT TEKLİFİ

Sayfa : 1 / 2

İhale Kayıt Numarası : 6551

İşin Adı : TEKNİK SERVİS İHTİYACINA 18 KALEM YEDEK PARÇALAR GRUBU / 150.13 ALIMI

07.11.2024

| A | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-----|--------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Özellik | UBB | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (KDV Hariç) | Tutarı (KDV Hariç) |
| 1 | FİLTRE KABA 450X1110X50 EU4 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 2,00 | | |
| 2 | FİLTRE KABA 492X592X50 EU4 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 62,00 | | |
| 3 | FİLTRE KABA 547X487X50 EU4 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 2,00 | | |
| 4 | FİLTRE KABA 463X592X50 EU4 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 2,00 | | |
| 5 | FİLTRE KABA 592X592X50 EU4 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 2,00 | | |
| 6 | FİLTRE KABA 490X463X50 EU4 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 4,00 | | |
| 7 | FİLTRE KABA 463X592X50 EU4 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 4,00 | | |
| 8 | FİLTRE KABA 287X463X50 EU4 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 6,00 | | |
| 9 | FİLTRE MİNİPLATED 287X592X292 F9 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 16,00 | | |
| 10 | FİLTRE MİNİPLATED 592X592X292 F9 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 40,00 | | |
| 11 | FİLTRE TORBA 287X592X535 F7 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 30,00 | | |
| 12 | FİLTRE TORBA 592X592X535 F7 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 20,00 | | |
| 13 | FİLTRE MİNİPLATED 490X490X292 F9 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 2,00 | | |
| 14 | FİLTRE MİNİPLATED 490X592X292 F9 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 6,00 | | |
| 15 | FİLTRE MİNİPLATED 592X592X292 F9 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 4,00 | | |
| 16 | FİLTRE KABA 490X490X50 EU4 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 4,00 | | |
| 17 | FİLTRE KABA 492X592X50 EU4 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 12,00 | | |
| 18 | FİLTRE KABA 592X592X50 EU4 ŞARTNAMESİNDE | ŞARTNAMESİNDE | | Adet | 8,00 | | |
| TOPLAM (KDV Hariç): | | | | | 226,00 | | |

NOT : UBB KOD NUMARLARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname tarafımızdan incelenmiş okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleyi ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünün arz ederiz
1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2-Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz .

3-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yapılacak diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz

4-Bu ihalede tekliflerin kalem/ kısım bazında ayrı değerlendirileceğini teklif ettiğimiz her bir kalemi / kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi /kısımından bir veya daha fazlasınının üzerimize kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüdederiz.

Takip Eden Kullanıcı : ADEM DURGUN

E-Mail Omusamsa@omu.edu.tr

Tel: 0362 312 19 19 / 23 18

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAKLAŞIK/BİRİM FİYAT TEKLİFİ

Sayfa : 2 / 2

İhale Kayıt Numarası : 6551

İşin Adı : TEKNİK SERVİS İHTİYACINA 18 KALEM YEDEK PARÇALAR GRUBU / 150.13 ALIMI

07.11.2024

| A | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|---------|-----|--------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Özellik | UBB | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (KDV Hariç) | Tutarı (KDV Hariç) |

5-Ödeme Yeri ve Şartları

a.Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce mailin teslimine biana kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu olması halinde 120 gün içerisinde ödenecektir.

Adı- SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza


Takip Eden Kullanıcı : ADEM DURGUN

E-Mail Omusamsa@omu.edu.tr

Tel: 0362 312 19 19 / 23 18

RİJİT FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Rijit filtrelerin çerçeveleri 1. kalite eloksallı alüminyum malzemeden ya da plastikten imal edilmiş olacaktır. Alüminyumdan imal çerçevelerin köşeleri 45 derece kesilmiş olarak birleştirilecektir. Tüm filtreler köşe noktalarından sızdırmaz hale getirilmiş olacaktır.
- Kullanılan filtre malzemesi neme dayanıklı (hidrofobik) yüksek kaliteli cam elyafı kâğıttan olacak, minipleat olarak hot-melt ile pilelenmiş olacak ve dayanıklı özel çift komponentli poliüretan ile alüminyum ya da plastik çerçeveye havanın by-pass yapmasını engeleyecek şekilde yapıştırılmış olacaktır.
- Rijit filtreler EUROVENT sertifikasına sahip olacaktır.
- Rijit filtrelerin verimlilikleri EN 779 ve ISO 16890 standartlarına göre aşağıda belirtilen verimliliklerde olacaktır
- İmalatçı firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uyguladığını TÜRKAK ve TÜV onaylı sertifikası ile kanıtlayacaktır.
- Filtrelerin her birinde taklit edilmesini engellemek amacıyla seri numaralı hologram içeren etiket olacaktır. Bu numara, filtrenin izleme numarası olacaktır ve aynı numaralı diğer bir etiket de koli üzerinde olacaktır. Ayrıca hologramlı etiket, filtreyle ilgili tüm teknik özellikleri taşıyacaktır.
- Hologramlı etiket vurulan her bir filtre imalatı müteakip; taşıma ve nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde özel takviyeli, darbelere karşı dayanıklı olarak karton kutular ile ambaljanacaktır
- Filtreler hastane yönetiminin gösterdiği yere çıkarılacaktır.
- Cihazlara yeni filtreler takılmadan önce santral genel bakımları yapılacaktır serpantinler paket hijyenik santrali solüsyon ve basınçlı yıkama ile yıkanıp kurulacaktır.
- Çıkan filtreler ve çıkan pislikler teknik servisin göstermiş olduğu alana taşınacaktır.
- Cihaz çalıştırılarak eksikleri tespit edilecek ve teknik servise rapor edilecektir.



KASET FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kaset filtrenin çerçevesi 0,6mm 1. kalite galvaniz sacdan imal edilecektir.
- Filtre süzücü elemanları (medyası) sentetik elyaf olacaktır.
- G3 ve G4 sınıfı filtreler EN779 ve ISO 16890 standartlarına göre aşağıda belirtilen verimde olacaktır.
- Filtreye rijitlik sağması için sentetik elyafın her iki tarafına galvaniz metalden imal edilmiş genişletilmiş tel lamine edilmiş olacaktır.
- Kaset filtrelerde havanın filtre edilmeden diğer tarafa geçmemesi için (by-pass) sentetik elyaf genişliği, telden daha fazla olacaktır.
- İmalatçı firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uyguladığını TÜRKAK ve TÜV onaylı sertifikası ile kanıtlayacaktır.
- Her bir filtre üzerinde, filtrenin boyutunun ve sınıfının yazılı olduğu etiket olacaktır. Filtre, taşıma ve nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde karton kutular ile ambalajlanacaktır.
- Filtreler hastane yönetiminin gösterdiği yere çıkarılacaktır.
- Cihazlara yeni filtreler takılmadan önce santral genel bakımları yapılacaktır serpantinler paket hijyenik santrali solüsyon ve basınçlı yıkama ile yıkayıp kurulacaktır.
- Çıkan filtreler ve çıkan pislikler teknik servisin göstermiş olduğu alana taşınacaktır.
- Cihaz çalıştırılarak eksikleri tespit edilecek ve teknik servise rapor edilecektir.



TORBA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Torba filtrenin çerçevesi 0,5mm 1. kalite galvaniz sacdan imal edilecektir.
- Torba filtrenin çıtaları ise 0,4mm 1. kalite galvaniz sacdan imal edilecektir.
- Filtre süzücü elemanları sentetik elyaf olacaktır.
- Torba filtrelerin cepleri ultrasonik kaynaklı olacaktır.
- Torba filtreler by-pass'a meydan vermeyecek şekilde imal edilmiş olacaktır.
- Torba filtre ceplerinin takıldığı her bir iç çerçeve, havanın iki cep arasından filtrelenmeden geçmesini engelleyecek şekilde birbirine çita ile birleştirilecektir.
- Torba filtrelerin çerçevelerinde montaj problemine sebep olan vida veya perçin yerine yaylı bir klips kullanılacaktır.
- Torba filtrelerin verimlilikleri EN 779 ve ISO 16890 standartlarına göre minimum aşağıda belirtilen verimliliklerde olacaktır
- İmalatçı firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uyguladığını TÜRKAK ve TÜV onaylı sertifikası ile kanıtlayacaktır.
- Her bir filtre üzerinde, filtrenin boyutunun ve sınıfının yazılı olduğu etiket olacaktır. Filtre, taşıma ve nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde karton kutular ile ambalajlanacak
- Filtreler hastane yönetiminin gösterdiği yere çıkarılacaktır.
- Cihazlara yeni filitreler takılmadan önce santral genel bakımları yapılacaktır serpantinler paket hijyenik santrali solüsyon ve basınçlı yıkama ile yıkanıp kurulacaktır.
- Çıkan filitreler ve çıkan pislikler teknik servisin göstermiş olduğu alana taşınacaktır.
- Cihaz çalıştırılarak eksikleri tespit edilecek ve teknik servise rapor edilecektir.

