



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayfa : 1 / 2

TALEP ADI : (1423)KEMOTERAPİ ECZANESİ İHTİYACINA 1 KALEM DEMİRBAŞLAR GRUBU / 255 ALIMI
TALEP YERİ : Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

İHALE ŞARTNAMESİ

Doğan AYDOĞAN
Veri Giriş Personeli

1. İdarenin
a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ
KURUPELİT/SAMSUN
b. Telefon ve Faks Numarası: 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2. İhale Konusu Malın : 1 Kalem Demirbaş Malzeme
a. Malzemeyi İsteyen Ünite : Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
b. Niteliği,Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c. Teslim Yeri : Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3. Teklifin Verilebileceği
a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 06/03/2025 - 17:00
4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterli kriterleri
a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Katalog veya ürünü tanıttıcı belge konulacaktır.
c. Numune:İstenmemiştir.
5. Teklifin Türü
a. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.
6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.
7. Alternatif Teklifler
a. Alternatif teklif verilemez.
8. Kısmi Teklif Verilmesi
a. Bu işin tamamına teklif verilecektir. Değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır.
9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım
a. Garanti süresi(2.) yıldır. Garanti süresi malzemenin muayene kabul işleminin yapılmasıyla başlayacak olup, garanti süresini takip eden 10 yıl süreyle yedek parça temini ve bakım onarım garantisi verilecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin kullanım klavuzunda yazan bakım aralıklarında, periyodik bakımı Yüklenici tarafından yapılacak olup teklif fiyata dahildir.
10. Teklif Geçerlilik Süresi
a. Teklif geçerlilik süresi en az 60 gün olmalıdır.
11. Tekliflerin Sunulma Şekli
a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konular. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu,teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapııştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,mühürlenecek veya kaşelenecektir.
b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dökümanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12. Tekliflerin Alınması
a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.
13. Tekliflerin Değerlendirilmesi
a. Zarfları uygun olan ve yeterli kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.
14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
15. Teklifin Karara Bağlanması
a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
16. Sözleşme Yapılması
a. Sözleşme yapılmayacaktır.
17. Ödeme Yeri ve Şartları
a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 240 (ikiyüzkırk) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.
c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
18. Gecikme Cezası
a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.
b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği taktirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayfa : 2 / 2

TALEP ADI : (1423)KEMOTERAPİ ECZANESİ İHTİYACINA 1 KALEM DEMİRBAŞLAR GRUBU / 255 ALIMI
TALEP YERİ : Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

c. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanununun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 50.000,00 TL tutarını altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfanumerik sayılarını 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

c) Yüklenici firmanın siparişe istinaden yükümlülüklerini yerini getirmemesi halinde, söz konu mal idare tarafından temin edilecek olup, sipariş fiyatı ile alım fiyatı arasında oluşacak fark yüklenicinin alacaklarından mahsup edilecektir.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAKLAŞIK/BİRİM FİYAT TEKLİFİ

Sayfa : 1 / 1

İhale Kayıt Numarası : 1423

İşin Adı : KEMOTERAPİ ECZANESİ İHTİYACINA 1 KALEM DEMİRBAŞLAR GRUBU / 255 ALIMI

06.03.2025

A							
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Özellik	UBB	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	CAM KAPAKLI BUZDOLABI CAM KAPAKLI BUZDOLABI / 73533	CAM KAPAKLI BUZDOLABI / 73533		Adet	1,00		
TOPLAM (KDV Hariç):					1,00		

NOT : UBB KOD NUMARLARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname tarafımızdan incelenmiş okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleyi ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünün arz ederiz
1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2-Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz .

3-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz

4-Bu ihalede tekliflerin kalem/ kısım bazında ayrı değerlendirileceğini teklif ettiğimiz her bir kalemi / kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi /kısımından bir veya daha fazlasınının üzerimize kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5-Ödeme Yeri ve Şartları

a.Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne mailin teslimine biana kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu olması halinde 240 gün içerisinde ödenecektir.

Adı- SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

Takip Eden Kullanıcı : ADEM DURGUN

E-Mail

Omusamsa@omu.edu.tr

Tel:

0362 312 19 19 / 23 18

CAM KAPAKLI İLAÇ DOLABI ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAME

REYON	UZUNLUKLAR	*1250 mm * 3 adet		
	Derinlik	1 takım aynalı yan kapak		
	YÜKSEKLİK	870 mm		
		2200 mm		
		Not: Ölçülerde ±100 mm olabilir.		
SOĞUTMA	DIŞ MOTOR ÜNİTESİ	3 adet ayrı ayrı olacaktır.		
	DİZAYN	Altan evaporatörlü reyon dizaynı		
	PERFORMANS	İlaç reyonları ISO 23953-2:2005 Class.III(25 C,%60 Bağıl nem) de M2 sınıfına sahip modeller olacaktır.Kullanılacak reyonların 25 C,%60 Bağıl nem ve 19 C,%50 bağıl nem ortamda test edilmesi gerekmektedir.		
	EVAPORASYON	Tüm reyonlar minimum -9 C evaporasyon sıcaklığında ISO 23953-2:2005 Class III (25 C,%60 bağıl nem) de M2 sınıfı şartlarını yerine getirmelidir.		
	DEFROST	*Defrost rezistanssız,natürel defrost *İlaç reyonları,günde maksimum 6 defrost ile çalışmalıdır.		
	SOĞUTMA KAPASİTESİ	*İlaç reyonlarında kapısız uygulamalarda maksimum 944 w/m soğutma kapasitesi ile yukarıda verilen standartlarda istenen sıcaklık (M2) sağlanmalıdır.		
GÖVDE	GÖVDE İZOLASYON	*Poliüretan enjeksiyon gövde.Kullanılan poliüretan ozona zararlı gaz ihtiva etmemelidir. *Poliüretan 40-42 kg/m ³ yoğunlukta olacaktır. *Gövde kalınlığı alt,sırt ve üstte minimum 40 mm olmalıdır.		
	GÖVDE SAÇLARI	*Tüm gövde saçları minimum 0,50mm kalınlıkta *Islak zemin hariç tüm gövde saçları çinko kaplı galvaniz sac *Islak zeminler(evaporatörün temas ettiği gövde yüzeyi defrost ve alt gövde iç temizliği su temas eden tüm yüzeyler) 304 serisi paslanmaz çelik olacaktır.		
	SU GİDERİ / VE YA atık su haznesi	*Hişyenik,sızdırmaz plastik su gideri kullanılacaktır. *Su giderleri bağlantıya hazır koku gelmesini engelleyecek düzeneğe sahip olmalıdır.		
RAFLAR	RAF UZUNLUKLARI	*1250 mm reyonlarda 1250 mm(brüt)		
	RAF YÜKSEKLİK AYARI	Maksimum 36 mm'lik kademelerde		
	RAF AÇISI	0 °,10° açılı ayarlanabilir.		
	RAF YÜKLEME KAPASİTESİ	*Max 180 kg/m ² *450 mm derinliğindeki raflarda güçlendirilmiş taşıyıcı destek bulunmalıdır.		
	RAF SAYISI	5 sıra raf+alt tava		
	RAF KOLLARI	Minimum 2,5 mm kalınlık		
	RAF SACI	Minimum 1mm kalınlık		
	ALT TAVA	Brüt 600 mm		
	ALT TAVA YÜKLEME KAPASİTESİ	*max 200 kg/m ² *Güçlendirilmiş taşıyıcı destek bulunmalıdır.		
	ALT TAVA SACI	Minimum 0,8mm kalınlık		
	ALT TAVA	paslanmaz çelik		
	RAF ÜRÜN DURDURUCULAR	Üst Sıra raflarda net 50mm(raf tabanından 40mm)yükseklikte 4mm kalınlığında sekirit cam		
REYON TEŞHİR ALANI	TAVAN TAVASI	*Elektrostatik toz boyalı galvaniz *Minimum 0,8 mm kalınlık		
	DIKMELER	*Elektrostatik toz boyalı galvaniz *Minimum 2,5mm kalınlık		
ETİKETLİK	RAFLAR	Etiketlik yeri olmalıdır		
	ALT BAZA	Etiketlik yeri olmalıdır		
DEKOR	ÜST DEKOR	Elektrostatik boyalı galvaniz sac		
	ALT DEKOR	Elektrostatik boyalı galvaniz sac		
ÖN KAPAMA ÜFLEME EMİŞ	ÇARPMA KAPI	* PVC Çapma kapılı olacaktır. Gri renkte polikarbon(PC) üfleme peteği kullanılacaktır.		
		304 serisi paslanmaz çelikten.		
BOYA	KALİTE	*Tüm boyalı yüzeyler 60-80 mikron kalınlığında elektrostatik toz boya		
	ÜST DEKOR	RAL 7043		
	ALT DEKOR	RAL 7043		
	ÜST TAVA	RAL 7043		
	DIKME	RAL 7043		
YAN KAPAKLAR	RAL 7043			
AYDINLATMA	ÜST AYDINLATMA	*Renk 6500K Beyaz *Led		
	AYNALI YAN KAPAK	*Aynalı *Yan kapak dış kısmı Ral 7043 elektrostatik toz boyalı galvaniz sac * Poliüretan		

Not: Ölçülerde ± %10 luk pay vardır.

EVAPATÖR
TÜM İLAÇ REYONLARI ALTAN EVAPORATÖRLÜ OLACAKTIR.

EVAPORATÖR	EVAPORATÖR FAN	*Minimum IP54 sızdırmazlık
	EKSPANSİYON VALF	* SANHUA R404A ekspansiyon valf kullanılacaktır.İğne seçimleri reyonun kapasitesine göre olmalıdır.
	EVAPORATÖR DAVLUMBAZ	* Galveniz sac * Sac kalınlığı 0,5 mm dir.
	EVAPORATÖR KAPAMA SACI	Galveniz sac minimum 0,5 mm
	DİĞER	Kollektörden çıkışta sübap ünyon
TERMOSTAT	dijital ısı göstergesi	* CAREL marka * NTC prop takılacaktır.
DİĞER		* Tüm boyalı saclar galvaniz sacdan olmalıdır.



[Handwritten signature]